



Gmina Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. (44) 684 08 95, fax (44) 684 08 22
e-mail: gmina@ladzice.pl

załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego ZPP.271.1.17.2023

Zamawiający: Gmina Ładzice
Adres: ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
Tel.: +48 (44) 684 08 95

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice oraz w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzicach z siedzibą przy ul. Strażackiej 12, 97-561 Ładzice, dla zadań pn.: „**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach**”, „**Zakup klimatyzatora dla OSP Ładzice**”.

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać nazwę producenta, nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz musi spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczenia ich do obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania.

3. Czynności do wykonania przez Wykonawcę: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Ładzice wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, w szczególności:

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane,
- montaż jednostki zewnętrznej,
- montaż jednostki wewnętrznej,
- montaż instalacji technicznej (odprowadzenie skroplin),
- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
- wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
- wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,

- dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonej stosownym protokołem.

4. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń.

II. Opis poszczególnych części zamówienia

Część pierwsza dotyczy zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice.

Część druga dotyczy zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzicach z siedzibą przy ul. Strażackiej 12, 97-561 Ładzice.

II a. Część pierwsza

1. Klimatyzację należy zamontować na parterze i piętrze budynku Urzędu Gminy w Ładzicach w pokojach nr 2A, 4B, 5B, 6B, 11B, 12B, 15B, 16 B, 17B, 10A, 13A, 14A, 15A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 25A.

2. Wymagania techniczne jednostek wewnętrznych:

- typ ścienny,
- tryb pracy: praca całoroczna (chłodzenie/grzanie),
- wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej – 2,70 kW – 3,5 kW,
- wydajność grzania jednostki wewnętrznej – 3,0 – 3,8 kW,
- klasa energetyczna np.: A++, A+,
- regulacja siły nawiewu za pomocą pilota,
- czynnik chłodniczy np. R32.

3. Wymagania techniczne dla jednostek zewnętrznych:

- tryb pracy: praca całoroczna,
- typ sprężarki: rotacyjna,
- czynnik chłodniczy: R32,
- zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia: -15~50°C,
- zakres temperatur otoczenia dla grzania: -25~30°C.

4. Charakterystyka pomieszczeń:

L.p.	Nr pokoju	Powierzchnia (w przybliżeniu) [m ²]	Ilość osób w pokoju
1.	2A	21,28	1
2.	4B	13,63	2
3.	5B	11,35	2

4.	6B	12,69	2
5.	11B	10,79	1
6.	12B	13,15	1
7.	15B	17,46	1
8.	16B	72,90	1
9.	17B	21,33	3
10.	10A	12,58	2
11.	13A	13,36	1
12.	14A	18,09	2
13.	15A	18,04	1
14.	17A	11,80	2
15.	18A	9,56	1
16.	19A	9,43	1
17.	20A	12,86	2
18.	21A	16,53	2
19.	22A	22,05	4
20.	25A	5,27	1

W każdym pomieszczeniu znajdują się sprzęty: komputer/y, drukarka/i, radio, czajnik elektryczny.

II b. Część druga

1. Klimatyzację należy zamontować w pomieszczeniu garażu o powierzchni ok. 40 m², wysokość pomieszczenia 3,9m. W pomieszczeniu znajduje się wóz strażacki bojowy.

2. Wymagania techniczne jednostek wewnętrznych:

- typ ścienny,
- tryb pracy: praca całoroczna (chłodzenie/grzanie),
- wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej – do 7,1 kW,
- wydajność grzania jednostki wewnętrznej – do 7,8 kW,
- klasa energetyczna np.: A++, A+,
- regulacja siły nawiewu za pomocą pilota,
- czynnik chłodniczy np. R32.

3. Wymagania techniczne dla jednostek zewnętrznych:

- tryb pracy: praca całoroczna,
- typ sprężarki: rotacyjna,



Gmina Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. (44) 684 08 95, fax (44) 684 08 22
e-mail: gmina@ladzice.pl

- czynnik chłodniczy: R32,
- zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia: -15~50°C,
- zakres temperatur otoczenia dla grzania: -25~30°C.